



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ. RU.ПР037/3.Н.00229  
(номер сертификата соответствия)

002449  
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.1.044 (п. 4.3)	"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	группа горючих материалов средней воспламеняемости
ГОСТ 12.1.044 (п. 4.18)	"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	группа с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), (коэффициент дымообразования – 1237 м <sup>2</sup> /кг)
ГОСТ 12.1.044 (п. 4.20)	"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (ТЗ), (показатель токсичности – 30,9±0,7 г/м <sup>3</sup> )



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А.Литвинов**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**