



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения


"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.



О.А. Гильденскиольд

Экспертное заключение

№ 2664-6 от « 01 » 07 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «РИФ «Аметист» (юр. адрес: 140730, Московская обл, г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки) № 2664 от 18.06. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования **(в рамках внутреннего контроля)** звукопоглощающего облицовочного материала «ЗОМ» с лицевым слоем в виде искусственной кожи перфорированной или перфорированной.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 2292-011-53938077-2004 «Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с изменением № 1,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4364, 4365 от 01.07. 2013 г.

Экспертиза документации.

Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с лицевым слоем в виде искусственной кожи перфорированной или перфорированной предназначен для облицовки кабин и других элементов автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, дорожно-строительных машин.

Материал представляет собой пенополиуретан дублированный с лицевым слоем в виде искусственной кожи перфорированной или перфорированной.

Сведения об использовании. В соответствии с разделом «Указания по применению» в ТУ 2292-011-53938077-2004 «Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с изменением № 1.

Сведения о транспортировке и хранении. Материал транспортируется всеми видами крытого транспорта при соблюдении действующих правил перевозки грузов и обеспечивающих целостность и сохранность продукции. Материал должен храниться в закрытом помещении на стеллажах, в контейнерах, поддонах при температуре не выше +30оС, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не допускается попадание прямых солнечных лучей. Хранение и транспортирование материала должно осуществляться в условиях, исключающих его механические повреждения и деформацию.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Требования к упаковке. Упаковка изделий в соответствии с требованиями ТУ 2292-011-53938077-2004 «Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с изменением № 1.

Требования к маркировке. Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТУ 2292-011-53938077-2004 «Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с изменением № 1.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образцов звукопоглощающих облицовочных материалов «ЗОМ»: ЗОМ-6И, ЗОМ-20П 2,9 .

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Ацетальдегид	менее 0,005; менее 0,005 0,01
Ацетон	менее 0,005; менее 0,005 0,35
Бензол	менее 0,005; менее 0,005 0,1
Бутилацетат	менее 0,005; менее 0,005 0,1
Изобутанол	менее 0,005; менее 0,005 0,6
Ксилол	0,021; 0,0088 0,2
Толуиленидиизоцианат	менее 0,001; менее 0,001 0,002
Толуол	0,019; 0,015 0,6
Фенол	0,0038; 0,0038 0,003
Формальдегид	менее 0,005; менее 0,005 0,01
Этилацетат	менее 0,005; менее 0,005 0,1
Метанол	менее 0,005; менее 0,005 0,5
Интенсивность запаха	1 балл 1 балл 2 балла

Заключение.

Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с лицевым слоем в виде искусственной кожи неперфорированной или перфорированной, выпускаемый по ТУ 2292-011-53938077-2004 «Звукопоглощающий облицовочный материал «ЗОМ» с изменением № 1, **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.